

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16 E-Mail: gpn@kemeru.ru, gpr@kemeru.ru
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ЮРГИ
И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451)6-78-82 E-mail: ond10yurga@mail.ru

Предписание № 60/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 31 "БЕРЕЗКА" ОГРН: 1084230001712, Дата присвоения ОГРН: 12.09.2008, ИНН: 4230025543, МБДОУ "ДСКВ № 31 "БЕРЕЗКА", в лице заведующего Щербининой Татьяны Анатольевны.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, являющегося (последнее - при наличии) индивидуальным предпринимателем, физического лица-привлекателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения №60 от «27» июля 2020 года заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Пенно Александра Викторовича

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» августа 2020г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность: 2 часа

«18» августа 2020г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

проведена плановая проверка: Государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Неволоиной Любовью Сергеевной., на территории, в здании и помещениях по адресу: 652061, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Мира, 1А.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ "ДСКВ № 31 "БЕРЕЗКА" Щербинина Татьяна Анатольевна

(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (выполнено) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); п.4 ч.1 ст. 84, ч.9 ст. 82, ч.1 ст.89 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; Требования норм до ввода в эксплуатацию здания (до 1979г.) п. 4.27, п. 4.28, 4.29 СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение». Требования актуальны и в настоящее время - п.4.3.1 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.1.1, п.4.1, п.5.1.3 СП	01.11.2020	

		439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».	
2.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре (в здании детского сада пожарная сигнализация введена в эксплуатацию в 2008 году, за исключением системы мониторинга пожарной безопасности – дата ввода в эксплуатацию 2015г.), данная система противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов.</p> <p>(В акте проверки работоспособности ООО «Феорана – Сервис» от 09.06.2020г., по результатам проверки сделан вывод: технические средства пожарной сигнализации выработали срок службы в соответствии с техническими данными завода-изготовителя.)</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в РФ;</p> <p>ст.5, п.2 ч.1 ст.6, Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;</p> <p>ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;</p> <p>п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»;</p> <p>п.17.2.3 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;</p> <p>п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;</p> <p>п.4, 10.4 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».</p>	01.11.2020
3.	<p>Наружная эвакуационная лестница 3-го типа на правого крыла здания детского сада, расположена на расстоянии менее 1 метра от плоскости оконных проемов, расположенных на первом этаже.</p> <p>(фактически оконные проемы расположены под эвакуационной лестницей 3-го типа, окна не является противопожарными).</p>	<p>п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).</p> <p>ст.4, ст.5, ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;</p> <p>п.4.4.2. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25</p>	01.11.2020

		марта 2009 г. N 171; п. 6.30 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.		
4.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа левого крыла здания детского сада, расположена на расстоянии менее 1 метра от плоскости оконных проемов, расположенных на первом этаже. (фактически оконные проемы расположены под эвакуационной лестницей 3-го типа, окна не является противопожарными).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). ст.4, ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.4.2. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утверждён и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; п. 6.30 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.	01.11.2020	
5.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с не установленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.3.2. СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.11.2020	
6.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), на полу применена краска, с не установленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.3.2. СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.11.2020	
7.	Не организовано содержание наружных пожарных (эвакуационных) лестниц 3-го типа в исправном состоянии и проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). п.3.2, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожар-	01.11.2020	

		ные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору Неволина Любовь Сергеевна «18» августа 2020г. Подпись:



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "ДСКВ № 31 "БЕРЕЗКА" Щербинина Татьяна Анатольевна «18» августа 2020г. Подпись:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)